




Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура Лазаревского
района г. Сочи**

ул. Победы, 115, г. Сочи, Россия, 354200
тел. 8 (8622) 70-40-96

02.09.2024 №07-01-2024/Прлп510-24-20030010



Директору ГБУ СО
Краснодарского края «Сочинский
комплексный центр социального
обслуживания населения
Лазаревского района»

Алейник Т.М.

keso_miloserd@mtsr.krasnodar.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
требований пожарной безопасности
и санитарно-эпидемиологических норм

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм по результатам которой в деятельности ГБУ социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения Лазаревского района» выявлены нарушения.

В соответствии со ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно ст.ст. 6, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 16 Закона № 69-ФЗ постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479 Российской Федерации утверждены Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – ППР в РФ №1479).

Вместе с этим, при проведении проверки объекта ГБУ социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский комплексный центр

Прокуратура Лазаревского района г. Сочи
№ 07-01-2024/Прлп510-24-20030010



социального обслуживания населения Лазаревского района», расположенного по адресу: ул. Лазарева, д. 66, г. Сочи, в нарушение ст.ст. 6, 54, 83 Закона № 123, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты» отсутствует система пожарной сигнализации (помещение женской парикмахерской), планы эвакуации разработаны не в соответствии с ГОСТ Р 12.12.143-2009.

В нарушение п.п. 16, 17, 35, 36, 60, 407 ППР в РФ № 1479 допускается размещение оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности; не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпачками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией; не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы в наружную зону лестничной клетки; объект не в полном объеме обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями); допускается эксплуатация огнетушителей сверх срока эксплуатации, указанного в паспорте огнетушителя; на корпусах огнетушителей не нанесены их порядковые номера.

Кроме того, на данном объекте выявлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно санитарных правил и норм СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 (далее – СП 2.1.3678-20).

Так, в нарушение п.п. 2.11, 8.5.12 СП 2.1.3678-20 уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений бани, не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, тряпки для уборки помещений вывешены на батареях мыльной, душевых перегородках. Отсутствует помещение для промывки с использованием моющих средств, ополаскивания проточной водой и просушивания, обработки.

В нарушение п. 2.7 СП 2.1.3678-20 покрытие стен, пола всех помещений бани (мыльной с душевыми, в душевых кабинках), имеют повреждения, дефекты (плитка полового покрытия и стен местами расколота, отбита), стены и потолок со следами протеканий и признаками поражения грибком, водопроводные трубы в бассейне сауны ржавые, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Кроме того, не представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации и договоров на проведение лабораторных работ и инструментальных исследований, предусмотренными п. 2.1. СП 2.1.3678-20.

Также не представлен договор на проведение профилактических работ по дезинфекции и дератизации в парикмахерской, которой предусмотрен п. 8.2.20 СП 2.1.3678-20.

В нарушение п. 8.2.35 СП 2.1.3678-20 личная и рабочая одежда парикмахера хранятся вместе.

Таким образом, предусмотренные федеральным законодательством требования в сфере пожарной безопасности санитарно-эпидемиологических норм ГБУ социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения Лазаревского района» надлежащим образом не исполняются, в результате чего нарушаются права граждан на безопасное пребывание на объекте, создается угроза их жизни и здоровью.

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГБУ социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения Лазаревского района», а также отсутствия должного контроля со стороны руководства.

Нарушения федерального законодательства являются недопустимыми.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры Лазаревского района г.Сочи, принять меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц, допустивших нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.
3. О времени, месте и результатах рассмотрения представления, и принятых мерах проинформировать прокурора Лазаревского района г. Сочи в установленный законом срок в письменной форме с приложением копий акта служебной проверки и приказов о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель
прокурора района

советник юстиции

В.С. Боровик

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 61E26DCD5DA17ECD3CE6E041A8E7410A
Владелец Боровик Владимир Сергеевич
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025